


設置日H15.12 パルパル黒崎店様 比較対象グラフ

■ 改善前料金 ■ 改善後料金 ■ 差額
□ 前使用量 ■ 後使用量



	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
改善前料金	463268	437966	417811	393206	391751	361007	403853	492255	464944	416781	410376	333259
改善後料金	248335	310831	263409	236692	207512	238878	262924	318428	324828			
差額	214933	127135	154402	156514	184239	122129	140929	173827	140116			
前使用量	24713	22629	20803	17767	16587	16274	19105	23678	22836	19231	17568	14373
後使用量	21150	27120	21114	18168	15138	17856	20736	25464	25152			
本年との使用量の差	使用量が前年より増の場合 黒字						使用量が前年より減の場合 緑字					
(KW)	3563	4491	311	401	1449	1582	1631	1632	1633			
円	62477	81390	5558	5010	18105	19767	20379	22448	22462			
本年と同じ使用量で計算した場合の前年料金	418748	519356	423369	398216	373646	380774	424232	514703	487406			
実質削減金額	170413	208525	159960	161524	166134	141896	161308	196275	162578			

株式会社 太陽電子

9ヶ月经過削減合計金額 ￥ 1,528,614 -

当データの無断転載を禁止させていただきます。

<http://www.taiyo-elec.co.jp>